



检 测 报 告

编号: 240611P20905

检测类别: 委托检测

项目名称: 盐城常林环保科技有限公司5月废水委托检测

委托单位: 盐城常林环保科技有限公司

江苏鑫翰环境监测科技有限公司

2024年5月

说 明

一、本报告须经授权签字人签字，加盖本公司检验检测专用章后方可生效。

二、对于本公司采集、分析（含本公司委外分析）的样品，本公司对采集时的样品负责；对于来样送检样品，仅对来样负责。

三、用户对本报告提供的检测数据若有异议，可在收到本报告15日内，向本公司提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可，超过申诉期限，概不受理。

四、未经许可，不得复制本报告，经同意复制的复印件，应有我公司加盖公章予以确认；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

单位名称：江苏鑫翰环境监测科技有限公司

地址：江苏省盐城市东台市东台经济开发区迎宾大道10号

邮政编码：224200

电话：0515-85108686

江苏鑫翰环境监测科技有限公司
检测报告

委托单位	盐城常林环保科技有限公司	地址	东台市高新技术园区北区（头灶镇）纬二路6号
联系人	孙志俊	联系电话	13816014888
受检单位	盐城常林环保科技有限公司	地址	东台市高新技术园区北区（头灶镇）纬二路6号
联系人	孙志俊	联系电话	13816014888
采样日期	2024/5/11	分析日期	2024/5/11~2024/5/14
检测单位	江苏鑫翰环境监测科技有限公司	采样人员	吴卫华,盛勇
检测内容	检测点位、项目和频次见附表1。		
检测依据	1、分析方法见附表2； 2、该报告中检测点位、方法由委托单位指定或确认。		
检测结果	废水检测结果详见表1。		
编制：			
复核：		检测检验专用章	
审核、签发：		职务： 副总经理	签发日期：

表1 废水检测数据表

检测日期	点位名称	点位编号	分析项目	检测值	单位
2024/5/11	三效蒸发器排放口 (DW003)	S3	感官描述	微弱气味,无油膜,微浊,黄色	/
			镍	0.014	mg/L
	雨水排放口 (DW002)	S2	悬浮物	8	mg/L
			化学需氧量	26	mg/L
			总汞	7×10 ⁻⁵	mg/L
			镉	ND	mg/L
			铬	0.03	mg/L
			铅	ND	mg/L
			镍	0.073	mg/L
			铜	0.16	mg/L
			总砷	7×10 ⁻⁴	mg/L
			感官描述	无味,无油膜,透明,无色	/

注： 1、“ND”表示为未检出，检出限详见附表2；
2、三效蒸发器排放口（DW003）S3中镍为总镍；雨水排放口 (DW002)S2中镉、铬、铅、镍、铜分别为总镉、总铬、总铅、总镍、总铜。

附表1：检测点位、项目和频次

点位类别	点位名称	点位编号	天次	每天次数	检测项目
废水S	雨水排放口 (DW002)	S2	1	1	悬浮物,化学需氧量,总汞,镉,铬,铅,镍,铜,总砷
	三效蒸发器排放口 (DW003)	S3	1	1	镍

附表2：检测依据一览表

点位类别	分析项目	分析方法	检出限/最低检出浓度	结果单位
废水S	镉	水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015	0.05	mg/L
	铬	水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015	0.03	mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4	mg/L
	镍	水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015	0.007	mg/L
	铅	水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015	0.1	mg/L
	铜	水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015	0.04	mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4	mg/L
	总汞	水质 汞、砷、硒、锑和铋的测定 原子荧光法 HJ/T 694-2014	4×10 ⁻⁵	mg/L
	总砷	水质 汞、砷、硒、锑和铋的测定 原子荧光法 HJ/T 694-2014	3×10 ⁻⁴	mg/L

附表3：仪器设备一览表

序号	编号	名称	型号	当前检定日期	检定有效日期
1	YQ-S047	电子天平	BSA224S-CW	2024/4/23	2025/4/22
2	YQ-S062	原子荧光光度计	AES-8510	2024/4/23	2025/4/22
3	YQ-B038	自动回零滴定管	50.00ml	2023/9/22	2024/9/21
4	YQ-S116	电感耦合等离子体发射光谱仪	ICAP 7200 Duo	2024/4/23	2025/4/22

附表4：人员上岗证一览表

序号	姓名	上岗证号	发证日期	是否有效
1	盛勇	2022042057	2023/12/29	有效
2	吴卫华	2018071807	2023/12/29	有效
3	韩丹	2018071813	2023/12/29	有效
4	刘云芳	2019012219	2023/12/29	有效
5	李宇	2022090762	2023/12/29	有效
6	王沁	2023100770	2023/12/29	有效

附表 5：质控数据分析表

类型	序号	分析项目	样品 个数	全 程 序 空 白	合 格 率	现 场 平 行	合 格 率	实 验 室 平 行	合 格 率	实 验 室 加 标	合 格 率
废水S	1	镉	3	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
	2	铬	3	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
	3	化学需氧量	3	1	100%	1	100%	1	100%	/	/
	4	镍	6	2	100%	2	100%	1	100%	1	100%
	5	铅	3	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
	6	铜	3	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
	7	悬浮物	1	/	/	/	/	/	/	/	/
	8	总汞	3	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
	9	总砷	3	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

附图1:检测点位图

图片名称	图片
废水S检测点 位示意图	 注：★为废水检测点位。