



正本

检测报告

编号: 250098P209B01

检测类别: 委托检测

项目名称: 盐城常林环保科技有限公司1月废水委托检测

委托单位: 盐城常林环保科技有限公司

江苏鑫翰环境监测科技有限公司



说 明

一、本报告须经授权签字人签字, 加盖本公司检验检测专用章后方可生效。

二、对于本公司采集、分析(含本公司委外分析)的样品, 本公司对采集时的样品负责; 对于来样送检样品, 仅对来样负责。

三、用户对本报告提供的检测数据若有异议, 可在收到本报告15日内, 向本公司提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可, 超过申诉期限, 概不受理。

四、未经许可, 不得复制本报告, 经同意复制的复印件, 应有我公司加盖公章予以确认; 任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法, 其责任人将承担相关法律及经济责任, 我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

单位名称: 江苏鑫翰环境监测科技有限公司

地址: 江苏省盐城市东台市东台经济开发区迎宾大道10号

邮政编码: 224200

电话: 0515-85108686

江苏鑫翰环境监测科技有限公司
检测报告

受检单位	盐城常林环保科技有限公司	地址	东台市高新技术园区北区 (头灶镇) 纬二路6号
联系人	孙志俊	联系电话	13816014888
委托单位	盐城常林环保科技有限公司	地址	东台市高新技术园区北区 (头灶镇) 纬二路6号
联系人	孙志俊	联系电话	13816014888
采样日期	2025/1/13	分析日期	2025/1/13~2025/1/16
检测单位	江苏鑫翰环境监测科技有限公司	采样人员	周鹏程、单海祥
检测内容	检测点位、项目和频次见附表1。		
检测依据	1、分析方法见附表2； 2、该报告中检测点位、方法由委托单位指定或确认。		
检测结果	废水检测结果详见表1。		

编制: 吴娟娟

复核: 孙明祥

审核、签发: 王斌斌

职务: 副总经理

检测检验专用章

签发日期: 2025.2.21

表1 废水检测数据表

检测日期	点位名称	点位 编号	分析项目	第1次	第2次	第3次	单位
2025/1/13	污水总排口 (DW001)	S1	感官描述	无味、无油膜、透明、微黄	无味、无油膜、透明、微黄	无味、无油膜、透明、微黄	/
			检测时刻	10:04	11:05	12:18	/
			化学需氧量	87	84	92	mg/L
			氨氮	2.92	2.82	2.74	mg/L
			pH值 (现场测定)	7.2	7.1	7.1	无量纲

附表1：检测点位、项目和频次

点位类别	点位名称	点位编号	天次	每天次数	检测项目
废水S	污水总排口 (DW001)	S1	1	3	化学需氧量,氨氮, pH值（现场测定）

附表2：检测依据一览表

点位类别	分析项目	分析方法	检出限/最低检出浓度	结果单位
废水S	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4	mg/L
	pH值 (现场测定)	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	无量纲
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025	mg/L

附表3：仪器设备一览表

序号	编号	名称	型号	当前检定日期	检定有效日期
1	YQ-X119	便携式PH计	PHBJ-260	2024/4/23	2025/4/22
2	YQ-B038	自动回零滴定管	50.00ml	2024/9/20	2025/9/19
3	YQ-S023	紫外/可见分光光度计	UV752N	2024/4/23	2025/4/22


附表4：人员上岗证一览表

序号	姓名	上岗证号	发证日期	是否有效
1	赵慧芹	2023020165	2023/12/29	有效
2	肖苏云	2024093087	2024/9/30	有效
3	单海祥	2023050425	2023/12/29	有效
4	周鹏程	2020081231	2023/12/29	有效

附表 5：质控数据分析表

类型	序号	分析项目	样品 个数	全程序 空白	合格 率	现场 平行	合格 率	实验室 平行	合格 率	实验室 加标	合格 率
废水S	1	化学需氧量	5	1	100%	1	100%	3	100%	/	/
	2	pH值 (现场测定)	4	/	/	1	100%	/	/	/	/
	3	氨氮	5	1	100%	1	100%	3	100%	1	100%

附图1:检测点位图

图片名称	图片
废水S检测点 位示意图	 注：★为废水检测点位。